

ALLEGATO– PIANO DI MISURA E REPORT DI RENDICONTAZIONE

Per il controllo periodico dell'andamento delle performance dell'intervento di riqualificazione sarà installato, a cura e spesa del Fornitore, un conta-calorie, conforme alla direttiva MID 2004/22/CE (MI004). Il

contacalorie rimane di proprietà del Fornitore e sarà rimosso, a spese del Fornitore, al termine del contratto.

La strumentazione prevista è la presente:

Marca: SONTEX

Marca: SONTEX

Modello: Supercal 531

Modello: Supercal 531

Matricola: n.23024133

Matricola: n.23028619

Classe: 2 EN 1434

Classe: 2 EN 1434

Classe ambientale: M1 + E1

Classe ambientale: M1 + E1

Il Fornitore fornirà al Concedente dei report periodici, con cadenza almeno trimestrale, relativi a:

- dati meteorologici (temperatura media esterna, gradi giorno);
- principali parametri di funzionamento dell'impianto ricavati da dati strumentali (energia termica erogata, consumi combustibile, ecc.).

Il Fornitore, tramite proprio personale, effettuerà presso il Concedente il rilievo dei dati di energia termica (kWh) e di combustibile (Sm³) tramite la lettura mensile rispettivamente del conta-calorie e del contatore del gas.

La verifica del risparmio energetico garantito sarà effettuata a fine della stagione termica e sarà riportata in una Relazione da consegnare al Concedente.

Al fine di garantire la qualità del servizio, qualora richiesto dal Concedente, il Fornitore metterà a disposizione strumenti di misura della temperatura.

I dati ricavati dagli strumenti costituiranno il riferimento per la verifica delle prestazioni contrattuali, relativamente alla temperatura negli ambienti.

Nel caso si riscontrino valori che si discostano dai limiti di legge (20+2) saranno valutate con il Concedente le motivazioni di tale scostamento e gli eventuali interventi di regolazione da attuare sull'impianto.